

# 特定共同住宅用途防災製品一覧

2007年4月から「特定共同住宅」に関する省令・告示が施行されております。これに合わせて、「共同住宅に係わる消防用設備の技術上の基準の特例について」（平成7年消防予第220号通知）は廃止されております。

ここでは、総務省令・告示で規定する「特定共同住宅」に使用される配管などが区画を貫通する場合に適用できる製品群を紹介しております。

詳細は、各製品の紹介ページを参照ください。

用途		主な設備配管	製品	評定番号	ページ
電気設備	配電	ケーブル	イチジカン-マルカベ マンションタイプ	KK20-022号	39
		合成樹脂製可とう電線管 硬質塩化ビニル電線管	イチジカン-HOLD (電線管内 3×22mm <sup>2</sup> 以下/配管)	KK19-084号 KK19-085号 KK19-086号	60
給水設備	共用給水管	硬質塩化ビニルライニング 鋼管	ヒートメル-サイレンス	KK19-110号	80
	屋内配管	樹脂管	イチジカン-HOLD	KK19-084号 KK19-085号 KK19-086号	60
給湯設備	屋内配管	樹脂管	イチジカン-HOLD	KK19-084号 KK19-085号 KK19-086号	60
排水設備	雑排水タテ主管	硬質塩化ビニルライニング 鋼管	ヒートメル-サイレンス	KK19-110号	80
	汚水タテ主管	鋳鉄管	ヒートメル-サイレンス	KK19-110号	80
	雨水	硬質塩化ビニル管	ニジカン-APF	KK19-088号	76
	ヨコ主管	硬質塩化ビニル管	ニジカン-APW	KK21-007号 KK21-008号	72
ガス設備	屋内配管	ガス事業法基準配管 (ステンレス鋼フレキシブル管)	イチジカン-HOLD	KK19-084号 KK19-085号 KK19-086号	60
冷暖房設備	屋内配管	樹脂管・断熱被覆鋼管	ニジカン-APW ニジカン-APF	KK21-007、008号 KK19-088号	72 76