

■難燃異種管継手組み合わせ表(難燃エフレックス - 相手側異種管)

難燃エフレックス	品番 ( )内異種側内径(約mm)		相手側異種管呼び径 ( )内は外径(約mm)											
	AQ型	A型	鋼管 (SGP)	電線管			塩ビ管		NTT仕様 塩ビ管 (PV)	※2 防水鉄管 (防)	※2 アスベスト管 (ACP)	※2 ポリコン管 (PFP)	※2 ヒューム管 (HP)	難燃 エフレックス 異サイズ (NFP-□)
				ライニング厚銅	厚銅(G)	薄銅(C)・ Eパイプ	(VP・VU)	(VE・HIVE)						
φ30	NFT-30AQ-1		25(34.0)	28(34.5)	28(33.3)			28(34)	25(34)					
		FT-30-1(38)				31(31.8)	25(32)							
		FT-30-2(48)	32(42.7)	36(43.1)	36(41.9)	39(38.1)	30(38)	36(42)						
		FT-30-3(32)	20(27.2)	22(27.7)	22(26.5)	25(25.4)	40(48)*1	42(48)*1	20(26)	22(26)				
φ40	NFT-40AQ-1		40(48.6)	42(49.0)	42(47.8)			40(48)	42(48)					
		FT-40-2(46)	32(42.7)	36(43.1)	36(41.9)	39(38.1)	30(38)	36(42)					30	
		FT-40-3(40)	25(34.0)	28(34.5)	28(33.3)	31(31.8)	25(32)	28(34)	25(34)					
		FT-40-4(67)	50(60.5)	54(60.8)	54(59.6)	63(63.5)	50(60)	54(60)	50(60)					
φ50	NFT-50AQ-1		50(60.5)	54(60.8)	54(59.6)			50(60)	54(60)	50(60)				
		FT-50-2(55)				51(50.8)								
		FT-50-3(55)	40(48.6)	42(49.0)	42(47.8)		40(48)	42(48)						
		FT-50-4(46)	32(42.7)	36(43.1)	36(41.9)	39(38.1)	30(38)	36(42)					30	
		FT-50-5(40)	25(34.0)	28(34.5)	28(33.3)	31(31.8)	25(32)	28(34)	25(34)					
		FT-50-6(67)				63(63.5)								
	FT-50-7(108)											80		
φ65	NFT-65AQ-1		65(76.3)	70(76.4)	70(75.2)	75(76.2)	65(76)	70(76)						
		FT-65-2(67)	50(60.5)	54(60.8)	54(59.6)	63(63.5)	50(60)	54(60)	50(60)					
φ80	NFT-80AQ-1		80(89.1)	82(89.1)	82(87.9)		75(89)	82(89)						
		FT-80-2(85)	65(76.3)	70(76.4)	70(75.2)	75(76.2)	65(76)	70(76)						
		FT-80-3(110)	90(101.6)	92(101.9)	92(100.7)				75(99)					
		FT-80-4(130)							100(124)	100(122)	100(120)	75(125)		
		FT-80-5(67)	50(60.5)	54(60.8)	54(59.6)	63(63.5)	50(60)	54(60)	50(60)					
	FT-80-6(100)							75(96)						
φ100	NFT-100AQ-1		100(114.3)	104(114.6)	104(113.4)		100(114)							
		FT-100-2(130)							100(124)	100(122)	100(120)	75(125)		
		FT-100-3(160)							130(154)	130(155)	125(145)	100(150)		
		FT-100-4(85)	65(76.3)	70(76.4)	70(75.2)	75(76.2)	65(76)	70(76)						
		FT-100-5(95)	80(89.1)	82(89.1)	82(87.9)		75(89)	82(89)						
		FT-100-6(110)	90(101.6)	92(101.9)	92(100.7)				75(99)				80	
φ125	NFT-125AQ-1		125(139.8)				125(140)							
		FT-125-2(160)							130(154)	130(155)	125(145)	100(150)		
		FT-125-3(185)							150(174)	150(177)	150(174)	130(175)		
		FT-125-4(125)	100(114.3)	104(114.6)	104(113.4)		100(114)							
φ150		FT-150-1(175)	150(165.2)				150(165)							
		FT-150-2(185)							150(174)	150(177)	150(174)	130(175)		
		FT-150-3(215)										150(202)		
φ200		FT-200-1(225)	200(216.3)				200(216)							
		FT-200-2(240)							200(224)	200(231)	200(230)			
		FT-200-3(260)										200(254)		

※1印は施工上、市販の塩ビ管用接着剤を塩ビ管側に使用してください。

※2印は呼び径が同じでも実寸法が異なるものがありますので確認してください。

注) 上表以外の異径管の継手の場合は、管の正式名称、呼び径(外径、内径)をご確認の上、ご相談ください。(納期約2~3週間)

⚠ 単心ケーブルの場合は、NFT-125AQ-1は使用できませんのでご相談ください。

金属管にAQ型を使用する場合、ネジ部の取り付けはできません。ストレート部に取り付けてください。

不等沈下が大きい場合は、建物、照明塔基礎台などへのご使用はお控えください。