

仕様書 PF 第 0 7 0 0 6 号 B

年 月 日

古 河 エ フ ラ イ ト
仕 様 書

古河電気工業株式会社
AT・機能樹脂事業部門
機能樹脂技術開発部



1. 一般事項


この仕様書は地中埋設防護板「古河エフライト」について適用します。

2. 材料・表示・寸法

- (1) 防護板は軟質プラスチックを熱成型により板加工したものとします。
- (2) 板は黒色とし、文字は黄橙色とします。
- (3) 板の寸法及び表示は表－1、図－1に示します。

表－1 板の寸法 (単位 mm)

項 目	寸 法
厚さ T	20 以上
幅 W	300±10
長さ L	1,700±30



図－1 板の表示

3. 試験および試験方法

(1) 外 観

目視により 2、の(2)(3)項に示す事項について適合していることを確認します。

(2) 寸 法

① 厚さ・巾

JIS B 7507 に規定するノギスを用いて長さ方向にほぼ等しい間隔の 5 箇所について測定し、その平均値を求めます。但し、厚さについては巾方向の両端を測定します。

② 長 さ

巻き尺を用いて長辺 2 箇所について測定し、その平均値を求めます。

4. 包 装

裸のままとします。

5. その他

本書記載の仕様は、製品改良等のためことわりなく変更する場合がありますのでご了承ください。施工方法については、弊社技術資料 PF05037「エフレックス布設作業工法書」をご覧ください。