



仕様書 PF 第 3 0 0 1 号

年 月 日

試 験 棒


仕 様 書

古河電気工業株式会社
AT・機能樹脂事業部門
機能樹脂技術開発部



1. 適用範囲

本仕様書は、古河エフレックスの試験棒通しに使用する試験棒について適用します。




2. 構造

試験棒は木製とし、円筒形状で両端部に R が付いているものとします。

単位：mm

エフレックス 呼び径	30	40	50	65	80	100	125	150	200
試験棒外径D	20	30	40	55	60	80	105	130	180
試験棒長さ(標準)L	400				600				

3. 試験棒通し作業手順



① のワイヤを ③ の穴に取付け結び目にPVCテープを巻きます。

⑤ のロープを棒の残り穴に取付け結び目にPVCテープを巻きます。

① のワイヤを引き、棒を管内に引き込みます。

試験棒が通過することにより異常のないことが確認できます。

4. その他

本書記載の仕様は、製品改良等のためことわりなく変更する場合がありますので
ご了承ください。

以 上